

用户需求书

一、 项目概况

项目内容：采购人现需对项目范围内中央空调末端、洁净层流空调、冷柜、冷库等配套设备维保服务的采购，服务期共三年。

服务期：维保服务由 2024 年 10 月 1 日起至 2027 年 9 月 30 日止，属于“1+2”的年度维修服务，即是中标人在维保合同期 3 年内，完成第 1 年本项目设备的维保工作后，采购人对中标人的维保工作进行是否达标评定，若维保工作达标继续按合同进行维保工作，若维保工作不达标将终止合同。

服务地点：黄埔院区。

二、 项目服务范围：

提供黄埔院区中央空调末端、洁净层流空调、冷柜、冷库设备等配套设备维修保养。对维保设备定期巡检，每年进行一次设备普查，更新设备台账。本次中央空调末端、洁净层流空调、冷柜、冷库等配套设备维护保养是采用部分设备维修配件、耗材费用定价、全包方式结算，专项改造项目独立报价结算。配件、耗材等费用按月度结算一次，维保费按季度结算一次。**本项目内设备维修所使用耗材、冷媒由中标人提供及承担支付费用。**

备注：由于本项目部分设备在合同期内会置换更新或存在新设备质保期未完成情况，新设备质保期完结后将自动纳入维保范围。维修配件、耗材由采购人和中标人协商供货或采购人提供配件耗材中标人更换，维修人工费用由中标人承担。配件耗材等定价、结算需求按项目要求执行。

三、 项目设备维护保养整体需求

1、供应商按要求提供高效的服务，完成每月维保工作。维保人员在进行维保工作或值班时，工作态度要认真负责、语言文明、不能主动与病患、医护等人

员打架闹事。发生不合理情况时及时通知管理人，做好沟通协调事宜。若维保人员出现打架闹事情况时，管理部门会登记备案，在项目续签时将其维保公司事件列入考评范围。

2、当项目设备在使用过程中出现冒烟、异味等紧急情况时，维保人员接到通知后，必须在 10 分钟内以最快速度赶赴现场进行处理并通知管理人。日常维保工作，维保人员必须按合同要求执行。未能满足需求视为服务不达标。

3、当项目设备需要进行高空、动火等作业时，必须遵照国家、行业标准做好相关安全防护及围蔽措施。动火作业前报备消防监控中心，并做好相关登记。

4、中标人需按维保需求制定年度、季度、月度计划及应急处理预案。双方管理人员于每季（年）度进行一次工作总结会议，落实会议中的各项工作任务。

5、中标人需对维保项目设备每年进行一次普查，及时更新改造或新增设备的相关资料，形成维保资料档案。负责各维保设备标识、标签更新及更换工作。

6、当发生疫情或突发事件情况下，维保工作增加所产生的人工、所需耗材由供应商提供及承担支付费用。

第一部分 中央空调设备保养需求

根据《医院中央空调系统运行管理》WS 488-2016、《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019 等标准为要求，中标方按要求提供服务。相关标准规范发布新版后，旧版停用按新版标准规范执行。

1、每月度清洗消毒中央空调回风滤网、出回风口及消毒空调室内机 1 次，清洗消毒记录由使用部门签名确认后汇总交院内管理人存档。当发生疫情或突发事件时重点部门（重点部门按需调整设定）按每周清洗消毒一次处理，若未能满足使用需求，增加清洗消毒频次。

2、每月清洗新风设备滤网，定期更换新风处理设备的过滤器。过滤器更换周期为 3 个月，若使用需要调整更换频次。

备注：新风处理设备定期更换的过滤器由中标人免费提供安装使用。

3、每年清洗中央空调末端冷冻水系统 2 次（6 个月为 1 周期），清洗记录由使用部门签名确认后汇总交院内管理人存档。发生特殊情况时，增加清洗次数。

4、每年清洗中央空调末端室内主机 1 次（风轮、蒸发器），清洗记录由使用

部门签名确认后汇总交院内管理人存档。制定清洗计划，清洗日期前 5 个工作日通知管理人并与使用部门沟通落实。冷凝排水管每年定期疏通，发生特殊情况时增加疏通频次。

5、清洗中央空调室内主机及室外机时，必须做好周边安全围蔽措施，并放置防滑到等警示牌。

6、每月度对冷冻泵设备、闸阀、Y 型过滤器等，进行清洗、维护保养一次。每周清洁中央空调机房 1 次（清洁内容：机房卫生、机组卫生、排风机、水泵、控制箱等）。

7、空调设备及机房环境卫生要求：空调设备范围必须干净整洁，不能存在油污、漏水、不按规范乱拉电线等情况。

8、根据 WS 488-2016 第 5.4.12 要求，空调管道维保合同期内每年需进行清洁消毒 1 次，每层楼需提供 3 个点检测报告，费用由供应商负责并提供第三方检测报告。每年最后一个季度未完成此项工作的，按约定扣除服务费。

9、中央空调设备维修保养要求

(1)中央空调维修人员接到报修通知后，应在 20 分钟内到达现场进行维修。当维修人员接到空调设备出现漏水、发出异味等特殊情况通知时，必须 10 分钟内最快速度到达现场进行维修处理。

(2) 中央空调设备维修人员到达维修现场，规定小修 30 分钟内完成维修（更换电容、调整温控等）、中修 3 小时完成维修（更换电机、换热器清洗等）、大修 24 小时完成维修（更换压缩机、阀门等），特殊情况除外（书面说明情况附月度报告提交）。

(3) 中央空调设备维修人员完成维修后，需填写工作单由使用部门签名确认并在派单软件上确认完成时间及情况。维修工作单每月汇总后附月度总结交院内管理人存档。

(4) 中央空调设备维修人员完成维修后，必须将空调设备表面清洁干净及处理好维修现场环境卫生。若发现未处理好现场卫生导致行人发生意外事故，追究维保公司一切相关责任及经济赔偿。

(5) 中央空调设备维修时，出现不按规定时间完成维修或被使用部门合理投诉，经管理部门核实情况后，在当季度考核评分表进行扣分处理。

(6) 中央空调室内外段金属管道、设备支架每年进行 1 次除锈、防锈刷漆处理，工序要求金属部分打磨光滑再做刷漆。室内外管道保温每年进行 2 次修复处理。保温严重老化、管道、阀门锈蚀严重的，做计划更换。

(7) 每月度对运行设备进行例行保养，空调保养要求：紧固端子螺丝、清洁电路板、补充润滑油、调教机组安全及传动装置、检测运行压力及电流等。记录汇总附月度总结。

(8) 每月对中央空调末端控制器进行巡检调试保养一次，记录汇总附月度总结。

(9) 维保人员每月度对空调备用设备进行 2 次轮换运转，并将记录汇总附月度总结。

(10) 维保人员对中央空调室内主机及室外机进行高空作业时，必须做好周边安全围蔽措施及本人安全防护，并放置施工警示牌。若现场未放置相关警示牌及安全防护措施，导致行人或本人发生意外事故，追究维保公司一切相关责任及经济赔偿。进行维保工作时，出现未做安全围蔽措施并放置警示牌的，按次数在当季度考核评分表进行扣分处理。

(11) 维保人员对中央空调设备进行维修更换配件或改造后，必须在机房维修登记本进行记录。若发现未做记录或记录不全在当季度考核评分表进行扣分处理。

10、中央空调设备安全巡检要求

(1) 维保巡检人员每天（含法定节假日）对中央空调设备进行 2 次运行及安全巡检。巡检记录内容：系统冷冻水进出温度和压力、机组运行电流、电压等。对机房控制箱、机组进行一闻二看三听的巡检程序。

(2) 维保巡检人员每月度对中央空调设备补水箱、排气阀、温度计等进行 1 次巡检，发现配件损坏未有及时更换的在当季度考核评分表进行扣分处理。

(3) 维保巡检人员每季度对空调设备控制线路及相关控制箱进行一次安全巡检，当发现安全隐患时，做好记录汇总。同时做好临时处理措施并书面告知管理人。

(4) 每年五一、十一、春节法定节假日前进行一次设备安全巡检，保障设备正常运转。巡检记录汇总提交管理人。

11、中央空调设备普查

(1) 中央设备每年度进行一次普查，并以书面形式汇总报告。

(2) 中央空调设备普查表要求：记录中央空调改造项目、使用部门增加空调盘管时间地点、品牌型号、数量，空调设备数量增减、使用周期、运行情况。

12、维保期内按月度、季度、年度提交书面工作报告（含电子版）。工作报告于维保周期完成后次月 10 号前提交，一式二份交管理部门、使用科室分别存档。**维保期内电子版周报于每周一上午提交，电子版月度简报次月 5 号前提交。**

第二部分 洁净层流空调设备保养需求

根据《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012、《空调通风系统运行管理标准》GB50365—2019、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2013 等标准为要求，中标方按要求提供服务。相关标准规范发布新版后，旧版停用按新版标准规范执行。

一、服务项目范围定义

1、净化空调系统：主机、新风机、洁净风柜、排风机、风机盘管等配套设备（包括各科室内部回风过滤网清洗，定期更换初、中、亚高效、高效过滤器）；

2、强电系统：手术室、各 ICU 洁净区域的室间照明、插座，不包设备带及吊塔插座、开关、UPS 不间断电源；

3、弱电系统：手术室、各 ICU 洁净区域的大门可视呼叫对讲及情报面板系统等；

4、给气系统：不包含。

5、洁净区域电动门：仅包电动门（不包防火门，其它门）。洁净区域普通门：气密门（房门）、通道门（不包防火门、防辐射门）；

6、不包项目：不锈钢制品、传递窗、车床、洗手池；

7、不包部分：消防、建筑、装饰、结构、排水、电梯；

8、服务对接：新增、改造项目设备质保期到期后，自动纳入维保服务范围。中标人需与安装公司做好对接工作。

9、冷冻水系统维护保养。

二、空调机组及配套设备维保要求

1、空调机组

A. 电气部分

1) 检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。电机轴承定期加油或更换。

2) 跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。

3) 温控器检修、更换。

4) 电动二通阀检修、更换。

B. 机械部分

1) 清理并冲洗接水盘，保证排水口通畅。接水盘如生锈及时除锈油漆。

2) 检查风机盘管及附近水管、风管的保温，如有松脱或破损，及时紧固

3) 检查机组振动情况，检查风管、隔热，检查各运动装置。

2、新风机部分

A. 电气部分

检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。

检查保养启动电路。

检查比例积分阀动作，每季给比例积分阀上润滑油。

B. 机械部分

检查盘管接头有无穿漏。生锈的接口除锈、油漆。

紧固电机座及相关螺丝。

加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。

处理箱体、框架和基础的生锈。

调整或更换皮带。

检查、调整新风口角度。

检查回风状况。

检查、调整流量平衡阀。检查风柜房内所有碟阀、闸阀，根据情况加油或维护。

检查噪音情况，若超出标准，则进行调整。

检查机组振动情况，检查风管、隔热，检查各运、动装置。

检查并处理漏水情况。

3、排风机部分

检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。每月给电机轴承加油。

跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。

检查风管接头有无穿漏。生锈的接口除锈、油漆，封严箱板间缝隙。

检查噪音情况，若超标，则进行调整。

定期检查及调校马达皮带张力，并及时更换张力不足或断裂皮带。

检查机组振动情况，检查风管、隔热、检查各运、动装置。

4、管道系统

对系统的风管和水管以及其阀门进行定期检查、维护和保养，定期对空调系统排气阀进行检查和排气。

对水系统管道及连接件出现的锈蚀情况进行防锈处理，对外露管不定时维护刷防锈漆等。

5、系统、机房清洁卫生，主要包括以下：

定期清理盘管风机、空调机、新风机、排风机。

每月定期对系统的所有出、回风口进行保洁工作（按科室需求制定维保方案）。

每月定期对机房区域进行卫生清洁。

6、电动门系统的维修保养

断开控制盒主电源。

松开皮带，清理皮带及轨道。

检查轨道与墙体之间的间隙并校正轨道。

检查滑轮磨损情况。

检查各接线端子并收紧接头螺丝。

检查门的机动部分，并紧固螺丝。

7、洁净区域空气洁净度检测

7.1 每月对洁净区域进行一次空气洁净度常规检测。检测报告一式二份，分别交管理部门、使用科室分别存档。

7.2 洁净区域第三方检测

每年对洁净区域进行 1 次第三方洁净度检测（常规 8 项），检测单位需具备 CMA 认证资质，第三方检测机构进行检测的费用由供应商支付承担。

检测报告一式三份，分别交管理部门、使用科室、档案管理分别存档。另用 U 盘提交一份电子档，U 盘要求使用无病毒新 U 盘。

8、工作总结报告

8.1 维保期内按月度、季度、年度提交书面工作报告（含电子版）。工作报告于维保周期完成后次月 10 号前提交，一式二份交管理部门、使用科室分别存档。

8.2 **维保期内电子版周报于每周一上午提交，电子版月度简报次月 5 号前提交。**

9、维保响应及要求

9.1 维修人员接到报修通知后，应在 20 分钟内到达现场进行维修。当维修人员接到空调设备出现漏水、发出异味等特殊情况通知时，必须 10 分钟内最快速度到达现场进行维修处理。一般情况下维修业务按大修（8 至 24 小时）、中修（3 小时）、小修（30 分钟）三类划分标准并完成维修工作，情况特殊除外。大修项目：更换压缩机、维修制冷系统等，中修项目：更换电加热、加湿桶等，小修项目：更换温控器、散热电机等。

9.2 维修人员完成维修后，需填写工作单由使用部门签名确认并在后勤服务软件进行回复登记相关内容。维修工作单每月汇总后附月度总结交院内管理人存档。

9.3 维修人员完成维修后，必须将空调设备表面清洁干净及处理好维修现场环境卫生若发现未处理好现场卫生导致行人发生意外事故，追究维保公司一切相关责任及经济赔偿。

9.4 清洗空调设备时，必须做好周边安全围蔽措施，并放置防滑到等警示牌。若现场未放置相关警示牌，导致行人发生意外事故，追究维保公司一切相关责任及经济赔偿。进行维保工作时，出现未做安全围蔽措施并放置警示牌的，按次数在当季度考核评分表进行扣分处理。

9.5 发现空调设备安全、运行隐患必须以书面形式告知管理人，并做相应临时处理及防护措施。上述情况汇总到月度总结，并提交改善方案。

第三部分 冷柜、冷库设备保养需求

一、冷柜、冷库设备清洗保养要求

每月度对冷库设备控制箱进行 1 次除尘清洁处理。每季度清洗冷柜、冷库设备冷凝器及清洗冷库设备室内主机 1 次。清洗记录交使用部门签名后，附季度总结交管理人。

二、冷柜、冷库设备维修保养要求

1、维修人员接到冷柜、冷库设备报修通知后，应在 10 分钟内到达现场进行维修。当维修人员接到冷柜、冷库设备出现漏水、发出异味等特殊情况通知时，必须尽快到达现场进行维修处理。

2、冷柜、冷库设备维修人员到达维修现场，规定小修 30 分钟内完成维修（更换电容、调整温控等）、中修 3 小时完成维修（更换散热电机、冷凝器清洗等）、大修 24 小时完成维修（更换压缩机等），特殊情况除外。

3、冷柜、冷库设备完成维修后，需填写工作单由使用部门签名确认，每月汇总后附月度总结交院内管理人存档。

4、冷柜、冷库设备完成维修后，必须将设备表面清洁干净及处理好维修现场环境卫生。若发现未处理好现场卫生导致行人发生意外事故，追究维保公司一切相关责任及经济赔偿。

5、本项目的维保费包含维保期内冷柜、冷库设备维修时产生的所有维修配件及耗材（设备支架除外）费用，温度监控系统维保续费和传感器第三方检测校正费用。

三、冷柜、冷库设备安全巡检要求

1、维修人员每季度对冷柜、冷库设备进行一次全面安全、运行巡检并做记录由使用部门签名确认后汇总交院内管理人存档。

2、冷柜、冷库设备安全、运行巡检内容包括：运行电流、系统压力、电源线是否老化、室外机主机及支架是否锈蚀老化等安全巡检项目。

3、发现冷柜、冷库设备运行安全隐患必须以书面形式告知管理人，并做相应临时处理及防护措施。上述情况汇总到月度总结，并提交改善方案。

四、项目设备维保人员考勤、人数配置要求

1、项目设备维保人员值班表

(1) 项目设备维保人员值班表要求：每月 26 日制定维保人员值班，次月 1 日提交。维保人员临时改变要书面申请。

项目设备维保单位维保值班人员要求持证上岗，发现维保人员无证上岗或超范围工作的按次扣分，维保期内维保人员超过 3 次无证上岗的采购人有权单方面解除维保合同。

2、项目设备维保人员架构及人数配置

序号	项目配套维保人员	岗位	职能
1	项目维保经	1 人	分析跟进每月维保业务情况。

	理		安排每月维保工作计划落实及进度。 提供项目设备改造等方案,方案报价与计划实施。 维修、施工安全责任。
2	项目客服	1 人	跟进每日维保业务接单及反馈情况。 跟进每日维保工作计划落实及进度。 提交月度总结等书面文件。
3	项目维修主管	1 人	安排每日维保业务实施。 安排项目设备改造方案等实施。 项目设备维修业务。 维修、施工安全责任。 驻点时间: 上午 8:00 至下午 6:00。
4	项目维修人员	4 人	中央空调、洁净层流维修业务等。 项目空调设备日常巡检。 驻点时间: 上午 8:00 至下午 6:00。
6	项目清洗保养人员	2 人	中央空调清洗保养。 洁净层流清洗保养。 项目设备清洗保养。
备注说明	当项目维保单位在维保期内未能满足上述配置需求, 视为服务不达标, 采购人有权单方面解除维保合同。 当维修业务量增加或现有人员未能满足维修需求, 供应商必须加派人员处理维修, 保证采购人的维修业务快速高效处理。供应商调离、更换驻场维保人员必须经采购人同意后方可进行调离、更换。 维保人员驻点要求: 上午 8:00-下午 6:00 时段不少于 5 人, 其余时段不少于 2 人值班。		

五、 项目设备维修配件及耗材需求

1、中央、洁净层流空调设备

洁净风柜机组定期更换初、中、亚高效过滤器及层间末端高效过滤器（耗材型号详见附表）。 更换周期：初效过滤器 3 个月更换、中效过滤器 6 个月（新风中效过滤器 3 个月更换一次）、亚高效过滤器 12 个月、高效过滤器 12 至 18 个月（根据过滤器使用情况制定更换时间，手术室、生殖中心 12 个月更换一次高效过滤器）。备注：本项目维保费包含上述需更换过滤器耗材的费用。因临床科室特殊情况要求更换过滤器时，若在计划更换周期内调整计划更换，不在计划更换周期内采购人按合同报价支付过滤器费用。

2、本项目内维保所需更换配件及维修使用的耗材，配件、耗材单价>2500 元由采购人按合同配件清单价格支付费用（合同内未有列出的配件需报价审批后才可更换），配件、耗材单价≤2500 元的由中标人支付费用并更换。中标人提供维保所需更换零配件，质保期：两年。

3、当发生维修配件价格采购人与中标人未能达成一致情况时，采购人可自行采购配件由中标人免费更换或由第三方公司进行更换，维修费由中标人支付（支付方式：在当季维保费扣除由采购人支付维修费或中标人将维修费支付第三方公司）。

4、当维修保养时，使用冷媒（雪种）及辅助材料（润滑油、保温材料、焊条、氧气、氮气等）所产生的费用由中标人支付承担。改造类型项目另行报价，改造项目质保期：两年。

5、供应商提供常用零配件供货期 1 天、特殊配件供货期 3 天，在驻点值班室需备有常规备用配件及耗材，如灯管、插座、开关、传动皮带、温湿度传感器、操作板等，保证设备正常运转及快捷服务。

6、供应商提供常用零配件报价。

7、项目设备维保清单：详见附表（按现场型号数量进行维保），初、中、亚高效、高效过滤器型号清单：详见附表（按现场型号数量进行更换）。

8、维保期内，中标人在宝源、康斐尔、爱美克三个品牌内选择其中一种品牌的过滤器给采购人空调设备更换使用。

9、在维保期内，中标人提供的过滤器需提供合格证及相关证明文件。产品质保期内出现问题免费换货更换。产品质保期：24 个月。

10、冷冻、冷却水系统的水质处理药剂，采用康星品牌或经采购人空调管理部门审批同意后采用性能更优的水质处理药剂。

六、 项目现场勘察时间及联系方式

- 1、项目现场勘察时间：2024 年 6 月 24 日上午 10 点
- 2、联系人：李工 020-81292152 谢工 020-81292060（周一至周五 9:00-11:30，14:30-16:00）

附件 1：项目报价清单

序号	项目内容	数量	单价（元）	备注
1	中央空调末端及配套设备维保服务	1 项		三年维保服务及配件、耗材 单价≤2500 元费用。
2	洁净层流空调及配套设备维保服务	1 项		三年维保服务及配件、耗材 单价≤2500 元费用。
3	冷柜、冷库维保服务	1 项		新设备质保期外维保服务及 配件耗材费。
4	维保费用合计：元			
说明： 供应商按本表填写报价。 供应商提供项目费用组成清单。				

日常配件、耗材报价（由供应商补充报价，质保期 2 年）

序号	项目配件、耗材内容	品牌/型号/规格	单位	数量	货期	备注
1	压缩机					
2	主板					
3	散热电机					

4	电磁阀					

一、中央空调常用配件价格清单

序号	空调品牌、类型	机组型号	配件名称	型号
1	美的变频多联机组室外机	MDV-735W/D2SN1-8X2	变频压缩机	美的 /SAVC060D11UL X
2			四通阀	盾安 /DSF-50-KLMT
3			电子膨胀阀	SV6/AC220-240 V
4			主板	MDV-850(30)W/ D2SN1-941.D.1 .1.1-1
5			变频模块	CE-LSQWFL60-9 OMSVN8-J1-PED .D.1
6			风机模块	ME-POWER-10A(PSS10S72FT)
7			滤波板	MDV-PWER-L2
8			电磁阀	SV6
9			定频风扇电机	ZKSN-920-8-11 .1
10			变频风扇电机	随机配套
11			压力传感器	EEVA/BOYGMISZ -R 4E28C
12	美的变频多联室外机	MDV-560W/D2SN1-8V1	变频压缩机	美的 /SAVC096D33UL K
13			四通阀	盾安 /DSF-50-KLMT
14			电子膨胀阀	SV6/AC220-240 V
15			主板	CE-MDV670W/D2 SN1-8V2(V7)

16			变频模块	F100AJ1A0416N 0019
17			风机模块	ME-POWER-10A (PSS10S72FT)
18			滤波板	MDV-PWER-L2
19			电磁阀	SV6
20			定频风扇电机	ZKSN-560-8-42 L
21			变频风扇电机	随机配套
22			压力传感器	盾安 /B4. 5C-P006
23	美的变频多联室外机	MDV-280W/D2SN 1-8U1	变频压缩机	美的 /SAVC060D11ULK
24			四通阀	三花 /SHF-35B-67-02
25			电子膨胀阀	FUJ1K/MISZ-1R 3E29M
26			主板	V-ECOK-280-SL X-A
27			变频模块	INVERTER-35A (PED)D. 1. 1. 1-1
28			风机模块	ME-POWER-10A (PSS10S72FT)
29			滤波板	MDV-PWER-L2
30			电磁阀	SV5
31			定频风扇电机	ZKSN-560-8-42 L
32			变频风扇电机	随机配套
33			压力传感器	盾安 /B4. 5C-P006
34	风机盘管	YBFC04CC2SXXX LDJ	电机	YORK YSK20-4YK3
35			线控器	YORK
36			电磁阀	鸿森 DN20
37	风机盘管	YBFC08CC2UXXX LDJ	电机	YORK YSK16-4A3
38			线控器	YORK

39			电磁阀	鸿森 DN20
40	风机盘管	YBFC06CC2UXXX LDJ	电机	YORK YSK45-4BJ
41			线控器	YORK
42			电磁阀	鸿森 DN20
43	风机盘管	YBFC06CC2UXXX RDJ	电机	YORK YSK40-4YL
44			线控器	YORK
45			电磁阀	鸿森 DN20

二、洁净层流设备常用配件价格清单

序号	空调品牌、类型	机组型号	配件名称	型号
1	卡乐新风除湿主机	CAREL/C000570 02	电子膨胀阀	艾默生/C2110
2			压缩机	松下 /5VS295EAA21
3			压力传感器	曼淇威 /YK-0.05/0.15
4			比例积分阀	西门子/SBX61
6			加湿桶	BLCT3C00W2
7			变频器	ABB/ACS510
12	卡乐新风除湿主机	CAREL/C000562 65	电子膨胀阀	艾默生/C2110
13			压缩机	日立 /E504DH-49D2G
14			压力传感器	曼淇威 /YK-4.15/3.4
15			比例积分阀	西门子 /CLB161.9E
17			加湿桶	BLCT3C00W2
18			变频器	ABB/ACS510
28	雅士净化主机	AAFMR-130USZ	压缩机	松下 /5CF277SA01
29			压力传感器	三花/PQM03017
30			四通阀	盾安 /DSF-50-KLMT

31			主板	DF2FS-EC8W-YS H
32			交流接触器	西门子/3TS47
33			温湿度传感器	西门子 /QFM1660
38	新风柜	约克/XF-L-2-2	电机	德东 /YE3-90L-4
39			比例积分阀	罗斯韦尔 /VA3102-AC24V
40			温湿度传感器	西门子 /QFM1660
38	新风柜	约克/约克 /XF-B-7-3	电机	德东 /YE3-80M1-4
39			比例积分阀	罗斯韦尔 /RW-MDV-B1
40			温湿度传感器	西门子 /QFM1660
38	新风柜	约克/XF-B-2-2	电机	德东 /YE3-132M-4
50			比例积分阀	罗斯韦尔 /ML7420A-24V
51			温湿度传感器	西门子 /QFM1660

三、改造类报价清单

序号	空调品牌、类型	机组型号	配件名称	型号
1	各类型	各类型	控制电箱	国标
2	各类型	各类型	交流接触器	ABB
3	各类型	各类型	电动二通阀 (含三速开关)	DN20
4	各类型	各类型	电动二通阀 (含三速开关)	DN50
5	各类型	各类型	温控器	液晶
6	各类型	各类型	不锈钢软接 (含保温)	DN20
7	各类型	各类型	不锈钢软接 (含保温)	DN50
8	各类型	各类型	橡胶软接	DN20
9	各类型	各类型	橡胶软接	DN50

10	各类型	各类型	B1 级保温板	1.9mm
11	各类型	各类型	镀锌板风管	1.0mm
12	各类型	各类型	复合板	1.0mm
13	各类型	各类型	铝合金出风口	60CM*60CM
14	各类型	各类型	木质出风口	60CM*60CM
15	各类型	各类型	铝合金回风百叶	60CM*60CM
16	各类型	各类型	保温胶水	5L
17	各类型	各类型	保温胶水	15L
18	各类型	各类型	紫铜管（含保温）	1-2 匹
19	各类型	各类型	紫铜管（含保温）	3 匹
20	各类型	各类型	紫铜管（含保温）	5 匹
21	各类型	各类型	紫铜管（含保温）	10 匹
22	各类型	各类型	无缝钢管（含保温）	DN50
23	各类型	各类型	铝朔管	DN20
24	各类型	各类型	电源线	国标单芯 1.5mm ²
25	各类型	各类型	电源线	国标单芯 2.5mm ²
26	各类型	各类型	电源线	国标单芯 4mm ²
27	各类型	各类型	电源线	国标 5 芯 1.5 mm ²
28	各类型	各类型	电源线	国标 5 芯 2.5 mm ²
29	各类型	各类型	电源线	国标 3 芯 1.5 mm ²
30	各类型	各类型	电源线	国标 3 芯 2.5 mm ²
31	各类型	各类型	电源线	国标 6 芯 0.75 mm ²
32	各类型	各类型	电源线	国标 6 芯 1 mm ²
33	各类型	各类型	电源线	国标 2 芯 2.5mm ²
34	各类型	各类型	电源线	国标 2 芯 1.5mm ²

35	各类型	各类型	比例积分电动调节阀	DN50
36	各类型	各类型	铜闸阀	DN20
37	各类型	各类型	铜闸阀	DN50
38	各类型	各类型	三相开关	20A
39	各类型	各类型	PVC 排水管	DN20
40	各类型	各类型	拆除风柜	各类型
41	各类型	各类型	拆除风机盘管	各类型（含回风箱、风管）
42	各类型	各类型	安装风柜	各类型
43	各类型	各类型	安装风机盘管	各类型
44	各类型	各类型	拆装风柜	各类型
45	各类型	各类型	拆装风机盘管	各类型
46	各类型	各类型	橡塑保温软管	DN200
47	各类型	各类型	橡塑保温软管	DN150
48	各类型	各类型	PVC 排水管	DN32
49	各类型	各类型	PVC 排水管	DN50
50	各类型	华美	PVC 排水管保温	25mm*15mm
51	各类型	华美	PVC 排水管保温	40mm*15mm
52	各类型	华美	PVC 排水管保温	25mm*20mm
53	各类型	华美	PVC 排水管保温	40mm*20mm
54	各类型	定制	镀锌风管制作安装	厚度 1.0mm
55	各类型	定制	无缝钢管含保温	DN40
56	各类型	定制	室外风管水管用铝皮	厚度 0.5mm
57	各类型	新晃	新风柜	SDK-2X(风量2000)
58	各类型	国标	不锈钢软接	DN40
59	各类型	华美	橡塑保温软管	厚度 19mm
60	各类型	国标	铜闸阀	DN40
61	各类型	国标	电磁二通阀	DN40
62	各类型	定制	风阀	50*200

63	各类型	定制	风阀	320*160
64	各类型	定制	盘管出回风方转圆	1185*125/1185*250
65	YORK	卧式暗装 YBFC04CC2SXX XLDJ	风机盘管	冷量 4.2KW
66	YORK	卧式暗装 YBFC08CC2UXX XLDJ	风机盘管	冷量 7.6KW
67	YORK	卧式暗装 YBFC06CC2UXX XRDJ	风机盘管	冷量 5.35KW
68	YORK	卧式暗装 YBFC06CC2UXX XLDJ	风机盘管	冷量 5.35KW
69	YORK	卧式暗装 YBFC03CC2SXX XRDJ	风机盘管	冷量 3.8KW
70	YORK	卧式暗装 YBFC01CC2SXX XRDJ	风机盘管	冷量 2.4KW

附件 2：项目设备清单

一、中央空调末端及配套设备清单

1、门诊大楼中央空调风机盘管汇总

区域	设备名称	单位	数量	备注
门诊大楼	风机盘管	台	258	
住院大楼	风机盘管	台	532	四楼消毒供应中心暂未 启用
行政楼	风机盘管	台	169	
合计	959			

1.1、门诊楼中央空调风机盘管设备清单

序号	设备名称	区域	楼层	品牌/型号	单位	数量	合计
1	风机盘管	侯梯区	-2	YBFC08CC2SXXXRDJ	台	1	2
2	风机盘管	主任办公室	-1	YBFC03CC2SXXXRDJ	台	1	33
	风机盘管	会议室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	男值班室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	女值班室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	

	管					
	风机盘管	会诊室		YBFC03CC2SXXXRDJ	6	
	风机盘管	侯梯区		YBFC08CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	停车收费处		YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	护士站		YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	候诊区		YBFC08CC2SXXXRDJ	2	
	风机盘管	母婴室		YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	治疗室		YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	输液室		YBFC08CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	注射室		YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
	机风盘管	挂号收费处		YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	留观室		YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	B 超室		YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	值班室		YBFC03CC2SXXXRDJ	3	
	风机盘	全科医学科病		YBFC06CC2SXXXRDJ	1	

	管	房					
	风机盘管	全科候诊区		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	全科护士站		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	全科诊室		YBFC03CC2SXX XRDJ		2	
	风机盘管	护长办公室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	抢救室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	医生休息区		YBFC01CC2SXXXRDJ		1	
3	风机盘管	临床医学室	1	YBFC06CC2SXXXRDJ	台	1	22
	风机盘管	门诊药房		YBFC06CC2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	药学部办公室		YBFC06CC2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	护士站		YBFC03CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	候诊区		YBFC08LC2SXXXLDJ		4	
	风机盘管	儿童评估室		YBFC06LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	保健科母婴室		YBF (03LL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	保健科治疗室		YBFC04LL2SXXXRD)		1	

	管						
	风机盘管	保健科诊室		YBFC04LL2SXXXRD)		2	
	风机盘管	保健科医生办公室		YBFL04CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	社交游戏训练室		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	语言认知训练室		YBYC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	轨道物流操控室		YBFC08LL2SXXXLDJ		1	
	风机盘管	运动 / 感统训练室		YBFL08LL2SXX XLDJ		3	
4	风机盘管	护士站	2	YBFC03C (2SXXXRD)	台	1	34
	风机盘管	候诊区		YBFL06LL2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	母婴室		YBFC04LL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	VIP 诊室		YBFC04LC2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	医生办公室		YBFC04CLSXXXRDJ		1	
	风机盘管	诊室		YBFC03<L2SXXXRD)		2	
	风机盘管	治疗室		YBFC03CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	抽血室		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	

管				
风机盘管	雾化室	YBF66CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	配套生活甲房	YBFL08LL2SXXXLDJ	3	
风机盘管	护士站	YBFC03CL2SXXXRDJ	1	
风机盘管	特需诊室 1	YBFL03CL2SXXXRD)	1	
风机盘管	特需诊室 2	YBFL03U2SXXXRDJ	1	
风机盘管	特需诊室 3	YBFC03CL2SXXXRD	1	
风机盘管	特需诊室 4	YB5C03LL2SXXXRDJ	1	
风机盘管		YBFC03CL2SXXXRDJ	2	
风机盘管	会诊中心	YBFL66CL2SXXXRDJ	2	
风机盘管	检查室	YBYC03LL2SXXXRDJ	1	
风机盘管	妊娠期一日门诊	YBFL08CL2SXXXLDJ	4	
风机盘管		YBFL03LC2SXXXKDJ	1	
风机盘管	胎监室	YBFC0SCL2SXXXRDJ	1	
风机盘管	接待室	YBFL06CL2SXXXRDJ	3	

5	风机盘管	胎儿医学与产 前诊断科	3	YBFC04CC25XXXR01	台	1	52
	风机盘管	护士站		YBFC03C (25XXXR0)		1	
	风机盘管	候诊区		YBFC08CC25XXXL0J		6	
	风机盘管	超声 1 室		YBFC04C (2SXXXR0)		1	
	风机盘管	超声 2 室		YBFC04C (2. 5XXXR0)		1	
	风机盘管	超声 3 室		YBFC04CC25 XXXR01		1	
	风机盘管	超声 4 室		YBFC04CC28XXXR01		1	
	风机盘管	多功能室		YBFC04CC25XXXR0J		1	
	风机盘管	超声 5 室		YBFC04CC25XXXR01		1	
	风机盘管	超声 6 室		YBFC04C (25XXXR0)		1	
	风机盘管	资料室		YBFC04CC25XXXR0J		1	
	风机盘管	治疗室		YBFC03CC2SXXXR0J		1	
	风机盘管	咨询 1 室		YBFC06CC2SXXXR0J		1	
	风机盘管	咨询 2 室		YBFC06CC2SXXXR0J		1	
	风机盘管	治疗室		YBFC06CC25XXXR0J		1	

管				
风机盘管	咨询 4 室	YBF C04CC25XXXR0J	1	
风机盘管	咨询 3 室	YBFC04CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	办公室 1	YBFC08CC25XXXLDJ	1	
风机盘管	护士站	YBFC03CC25XXXR0J	1	
风机盘管	候诊区	YBFC08CC2SXXXLDJ	6	
风机盘管	母婴室	YBFC03CC25XXXRDJ	1	
风机盘管	新生八诊室 1	YBFC03CC25XXXRDJ	1	
风机盘管	新生儿诊室 2	YBFC03CC25XXXRDJ	1	
风机盘管	新生儿诊室 3	YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	义光摄片	YBFC03CC25XXXRDJ	1	
风机盘管	眼科治疗室	YBFC08CC25XXXLDJ	1	
风机盘管	眼科诊室 01	YBFC04CC25XXXR0J	1	
风机盘管	眼科诊室 02	YBFC04CC2SXXXR0J	1	
风机盘管	眼科诊室 03	YBFC04CC2SXXXR0)	1	

	风机盘管	眼科治疗室		YBFC04C (25XXXRD)		1	
	风机盘管	医护电梯		YBFC04CC2SXXXR0J		1	
	风机盘管	医生办公室		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	治疗室		YBFC04CC2SXXXR0J		1	
	风机盘管	小儿普外新生儿外科		YBFC04CC2SXXXR0J		1	
	风机盘管	小儿胸外科诊室		YBFC04L (25XXXR0)		1	
	风机盘管	小儿骨科诊室		YBFC04CC25XXXRPJ		1	
	风机盘管	外科门诊诊室		YBFC04CC2SXXXR0J		1	
	风机盘管	外科门诊 2 诊室		YBFC04CC2SXXXR0J		1	
	风机盘管	轨道物流		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	石膏室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	库房		YBFC03CC25XXXRDJ		1	
	风机盘管	×光室		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
6	风机盘管	接诊台	4	BFC03CC2SXXXRDJ	台	1	80
	风机盘管	候等区		YBFC08CC2SXXX DJ		1	

管				
风机盘管	临床营养科	YBFC04CC2SXXXRD1	1	
风机盘管	诊室 1	YBFC04CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	诊室 2	YBFC04CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	诊室了	YBFC04CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	诊室 4	YBFC042C2SXXXRPJ	1	
风机盘管	诊室 5	YBFC04CC2SXXXRP)	1	
风机盘管	深度检查室 3	YBFC03C (2SXXXRP)	1	
风机盘管	彩超检查室 1	YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	心电图检查室. 1	YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	深度检查室 2	YBFC03CC2SXXXRPJ	1	
风机盘管	深度检查 1 室 1	YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管		YBFL03C (2SXXXR0J	1	
风机盘管	采血处	YBFC03CC2SXXXRDL	1	
风机盘管	内科门诊诊室	YBFC03 (12SXXXRD)	1	

风机盘管	内科门诊 2 诊室	[BFC03CC2sXXXXRD)	1	
风机盘管	戒烟门诊	YBFC03C (2SXXXXRPJ	1	
风机盘管		YBFC04XC2SXXXXRDJ	1	
风机盘管	1 号诊室	YBFC04CC2SXXXX RDJ	1	
风机盘管	微整形注射室	YBFC04CC2SXXXX RDJ	1	
风机盘管	激光治疗室	YBFC04CC2SXXXXRDJ	1	
风机盘管	牙床	YBFC06CC2SXXXXRD1	1	
风机盘管	医护电梯	YBFC04CC2SXXXXRPJ	1	
风机盘管	医生办公室	YBFC06CC 2SXXXXRRJ	2	
风机盘管	VIP 接待室	YBFC03CC2SXXXXRDJ	1	
风机盘管	VIP 诊室	YBFC03CC2SXXXXRPJ	1	
风机盘管	VIP 检查室	YBFC03C<25XXXXRDJ	1	
风机盘管	评估中心	YBFC03CC2SXXXXRPJ	1	
风机盘管	治疗室	YBFC03CC2SXXXXRDJ	1	
风机盘管	电生理治疗室	YBFC03CC25XXXXRDJ	1	

管				
风机盘管	麻醉诊室	YBFC03CC2SXXXRD4	1	
风机盘管	流产后关爱	YBFC06CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	操作室	YBFC03CC2SXXXRPJ	1	
风机盘管	盆底治疗室	BFC04CC2SXXXRPJ	1	
风机盘管	光动力室	YBFC04CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	评估中心	YBFC04CC2SXYXRPJ	1	
风机盘管	电生理治疗室	YBFC04C (2. SXXXRP)	1	
风机盘管	走廊	YBFC04CC2SXXXRPJ	4	
风机盘管	候诊区	YBFC08CC2SXXXRDJ	8	
风机盘管	接诊台	YBFC0SCC2SXXXRPJ	1	
风机盘管	诊室 04	YBFC03CC2SXXXR0)	1	
风机盘管	妇检室 02	YBFC03CC2SXXXR0J	1	
风机盘管	诊室 3	YBFC03CL2SXXXRD1	1	
风机盘管	诊室 2	YBFC03CC25XXXRDJ	1	

风机盘管	妇检室 01	YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	诊室 01	YBFC03XC2SXXXRD1	1	
风机盘管	诊室 05	1BFC032C2SXXXROJ	1	
风机盘管	抽血室	YBFC04CC2SXXXRPJ	1	
风机盘管		YBFC03CC2SXXXRPJ	1	
风机盘管		YBFC03CC2SXXXRPJ	2	
风机盘管		YBFC0ZCC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	医生办公室	YBFC04CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	医生休息区	YBFC08CC2SXXXRPJ	1	
风机盘管	接诊台	YBFC06 “XXXXROJ	3	
风机盘管	候诊区	YBFC08C (2SXXXRP)	3	
风机盘管	接诊台	YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	患者更衣室:	YBFC04CC2SXXXRD)	1	
风机盘管	手术室	YBFC08C (2SXXXRO)	1	
风机盘管	手术室	YBFC06CC2SXXXRPJ	1	

	管						
	风机盘管	术后恢复麻醉		YBFC06GC2SXXXRPJ		1	
	风机盘管	药品间		YBFC03CC25XXX RDJ		1	
	风机盘管	洁品库		YBFC04CC2SXXXRBJ		1	
	风机盘管	医生办公室		YBFC08CC2SXXXRDJ		1	
7	风机盘管	医生办公室	5	YBFC08LL2SXXXLD)	台	1	35
	风机盘管	治疗室		YBFC03CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	检查室		YBFC03LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	取精室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	取精室		YBFL04CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	物流间		YBFL0SCC2SXXXRRJ		1	
	风机盘管	候等区, 治疗室		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	V1P 室 01		YBFC04CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	V1P 室 02		YBFC04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	V1P 室 03		YBFL04CL2SXXXRDJ		1	

风机盘管	V1P 室 04
风机盘管	资料室
风机盘管	建档室
风机盘管	接诊台
风机盘管	诊室 08
风机盘管	诊室 07
风机盘管	诊室 06
风机盘管	诊室 05
风机盘管	诊室 04
风机盘管	诊室 03
风机盘管	诊室 02
风机盘管	诊室 01
风机盘管	建档室
风机盘管	
风机盘	标本采集室

YBF (04CC2SXXXRD)	1
YBFL04LC2SXXXRDJ	1
YBFC03CC2SXXXRDJ	1
YBFL03CC2SXXXRDJ	1
BFC04CC2SXXXRD1	1
YBFC04CC2SXXXRDJ	1
YBFC04CC2SXXXRDJ	1
YBFC04CC2SXXXRDJ	1
YBFC04CC25XXXRDJ	1
YBFC04 (C25 × XXRPJ	1
YBFC06CC2SXXXROJ	1
YBFC06CC2SXXX RDJ	1
YBF C06CC2SXXXKDJ	1
YBFC03CC2SXXXRDJ	1
(BFC03CC2SXXXRD)	1

管							
风机盘管	B 超室	YBFC03CC25XXXRDJ		1			
风机盘管	心电图	YBFC03CC25XXXRPJ		1			
风机盘管	物流间	YBFC08CC25XXXRDJ		1			
风机盘管		YBFC08CC2SXXXRDJ		1			
风机盘管	档案室	YBFC08CC 25XXXRDJ		1			
风机盘管		YBFC03CC2SXXXRDJ		1			
风机盘管		YBFC03CC25XXX. RD J		1			
风机盘管		YBFC03CC25. XXXRO J		1			
风机盘管		YBFC03CC25XXXRDJ		1			
风机盘管		YBFC04CC25XXXRDJ		1			
共计	258						

1.2、住院楼中央空调风机盘管

序号	设备名称	区域名称	楼层	品牌/型号	单位	数量	合计
----	------	------	----	-------	----	----	----

1	风机盘管	电梯厅	-1	YBFL08CC2SXXXLDJ	台	1	26
	风机盘管			YBFC06CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	太平间		YBFL08CL2SXXXLDJ		2	
	风机盘管	中心药房		YBFL06CC2SXXXRDJ		5	
	风机盘管	核医学科 诊室		YBFL03CC2SXXXRDJ		7	
	风机盘管	检查后休 息室		YBFL04CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	急救室		1BFC03CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	控制室		YBFL03CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	骨密度室		YBFC06C (2SXXXRD)		1	
	风机盘管	甲测		YBFC0BCL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	护士站		YBFL03C (2SXXXRD)		1	
	风机盘管	等候区		YBFCC36LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	等待室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	等候室		YBFC03C (2SXXXRD)		1	
	风机盘管	接待室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
2	风机盘管	护士站	1	YBFC06CC2SXXXRDJ	台	3	25
	风机盘管	走廊		YBFC04CC2SXXXRD)		4	
	风机盘管	注射室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	磁共振等 候区		YBFL03LC2SXXXRDJ		1	

	风机盘管	CT 设备间		YBFC04CC2SXXXXRD) :		1	
	风机盘管	MRI 检查室		YBFC03LC2SXXXXRDJ		1	
	风机盘管	医生办公室 02		YBFC038C2SXXXLD		3	
	风机盘管	男值班房		YBFC03CC2SXXXXRDJ		1	
	风机盘管	女值班房		YBFL03CL2SXXXXRD)		1	
	风机盘管	医生办公室 01		YBFC04CC2S XXXRD)		1	
	风机盘管			YBFC06C0SXXXXRD)		1	
	风机盘管	出入院收费处		YBFL03CC2SXXXXRDJ		1	
	风机盘管	出入院收费处		YBFC04CC2SXXXXRD		1	
	风机盘管	住院药房		YBFC06C (2SXXXXRD)		3	
	风机盘管	住院药房		YBFC03CC2SXXXXRPJ		1	
	风机盘管	净化换衣间		YBFC03CL2SXXXXRDJ		1	
3	风机盘管	内镜中心	2	YBFC03LL2SXXXXRDJ	台	1	46
	风机盘管	超声等候区		YBFL06LC2SXXXXRDJ		3	
	风机盘管	超声科候梯区		YBFC06CL2SXXXXRDJ		8	
	风机盘管	超声科候梯厅		YBFC08CC2SXXXLDJ		2	
	风机盘管	接诊台		YBFC03CC2SXXXXRD)		1	

	风机盘管	等候区		YBFC08CL2SXXXDJ		1	
	风机盘管	超声诊室 01		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	超声诊室 02		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	超声诊室 05		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	走声诊室 04		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	超声诊室 03		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	超声诊室 07		YBFL06CL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	超声诊室 06		YBF (06CL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	更衣室		YBFCobCL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	抽管室		室 YBFC06CL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	医生办公		YBFC08LL2SXXXLDJ		1	
	风机盘管	室		YBFC03LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	公议室		YBFCD6CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	内镜接诊 台		YBFL06CC2SXXXRDJ		3	
	风机盘管			YBFL04LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管			YBFL03CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管			YBFL03CL2SXXXRDJ		1	

	风机盘管	走廊		YBFL03CL2SXXXRD		1	
	风机盘管			YBF (03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管			YBFC03CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管			YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管			YBFL04CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管			YBFL03L (2SXXXRD)		1	
	风机盘管			YBFL08CL2SXXXLDJ		1	
	风机盘管			YBFC08LL2SXXXLDJ		1	
	风机盘管			YBFL08L (2SXXXLD)		1	
	风机盘管			YBFL06CL2SXXXRDJ		2	
	风机盘管			YBFC08LL2SXXXLDJ		1	
	4			风机盘管		手术室候梯厅	
风机盘管		VIP 等候区	YBFL06CL2SXXXRDJ	1			
5	风机盘管	消毒供应中心	4	FP-300WA	台	5	13
	风机盘管			FP-500WA		8	
	风机盘管	特需病房		YBFC03CL2SXXXRD)		1	73
	风机盘管			YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管			YBFC03LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	候梯厅		YBF (08L (2SXXXLD)		2	

风机盘管	候梯走廊	YBFL06CL2SXXXRDJ	8	
风机盘管	男更衣室	YBFC06CC2SXXXRD)	2	
风机盘管	女更衣室	YBFL06C (2SXXXRD)	2	
风机盘管	换鞋间	YBF (08LC2SXXXLD)	1	
风机盘管	办公室	YBFL06LC2SXXXRDJ	2	
风机盘管	护长办公室	YBFL06CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	餐厅	YBFL06C (2SXXXRD)	2	
风机盘管		YBFL03CC2SXXXRD)	1	
风机盘管	多功能室	YBFL03CC2SXXXRD)	1	
风机盘管	主任办公室	YBFL04CL2SXXXRDJ	1	
风机盘管	男值班房	YBFL04CL2SXXXRDJ	1	
风机盘管	女值班房	YBFC06CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管	示教室	YBFC06CC2SXXXRD)	2	
风机盘管	住院总值班室	YBFL04C (2SXXXRD)	1	
风机盘管	护拉站	YBFC03CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管		YBFC08C (2SXXXLD)	1	
风机盘管		YBFL06CC2SXXXRDJ	1	
风机盘管		YBF (06C0SXXXRD)	1	
风机盘管		YBFC08LC2SXXXLDJ	1	

	风机盘管		YBFC06C (2SXXXRD)		2	
	风机盘管		YBFL06LL2SXXXRDJ		2	
	风机盘管		YBFC06CL2SXXXRDJ		2	
	风机盘管		YBFL06CL2SXXXRDJ		2	
	风机盘管		YBFL04C (2SXXXRP)		2	
	风机盘管	走廊	YBFL06CL2SXXXRDJ		2	
	风机盘管		YBFL06CC2SXXXRDJ		21	
	风机盘管		YBFC03<L2SXXXRD		1	
	风机盘管		YBFL03LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管		YBFC03CL2SXXXRD		1	
	风机盘管		YBFL03CL2SXXXRDJ		1	
6	风机盘管	谈话室	5	台	2	51
	风机盘管	换床间			1	
	风机盘管	检查室			1	
	风机盘管	护士站			1	
	风机盘管	治疗室			1	
	风机盘管	护士站			2	
	风机盘管	待产室			1	
	风机盘管	分娩室			1	
	风机盘管	分娩室 1			1	

风机盘管	分娩室 2		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
风机盘管	分娩室 3		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
风机盘管	分娩室 5		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
风机盘管	产房手术 室		YBFL08L (2SXXXLD)		2	
风机盘管	待产活动 区		YBFL06CL2SXXXRDJ		4	
风机盘管	分娩室夫 廊		YBFC04LC2SXXXRDJ		2	
风机盘管	分娩室 11		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
风机盘管	分娩室 10		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
风机盘管			YBFL04CL2SXXXRDJ		1	
风机盘管	分娩室 9		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
风机盘管	分娩室 8		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
风机盘管	分娩室 7		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
风机盘管	分娩室 6		YBF (06CC2SXXXRD)		1	
风机盘管	仪器室		YBFLD4CC2SXXXRDJ		2	
风机盘管	无菌室 1		YBFC06<C2SXXXRD)		1	
风机盘管	一线值班 房		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
风机盘管	医生办公 室		YBF (066℃ C2SXXXRD)		2	
风机盘管	主任办公		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	

		室					
	风机盘管	护士长办公室		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	女更衣室		YBFL03LL2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	男更衣室		YBFL03CL2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	女值班房		YBFC04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	住院总值班室		YBFL04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	员工通通		YBFL08LC2SXXXLDJ		2	
	风机盘管	待梯厅		YBFC08LC2SXXXLDJ		2	
	风机盘管	休息区		YBFL06C (2SXXXRD)		3	
	风机盘管	示教室		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
7	风机盘管	主任办公室	6	YBFL04CL2SXXXRD)	台	1	78
	风机盘管	医生办公室		YBFC04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	护士更衣室		YBFC03CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	二线值班室		YBFC03XCC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	餐厅		YBFC08CC25XXXLD)		2	
	风机盘管	示教室		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	A601		YBFC06LC2SXXXRDJ		1	

风机盘管	A602	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	A603	YBFL06CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	605	YBFL06CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	606	YBFC06CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	607	YBFC06CC2SXXXRD	1
风机盘管	608	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	609	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	610	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	611	YBFL06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	612	YBFL06CC2SXXXRD)	1
风机盘管	613	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	615	YBFL06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	615	YBFL08CC23XXXLD	1
风机盘管	走廊	YBFC08CC2SXXXLDJ	2
风机盘管	A616	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	A617	YBFC06CC2S XXXRDJ	1
风机盘管	618	YBFC06CC2SXXXRD)	1
风机盘管	619	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	620	YBFC06CC2SXXXRD)	1
风机盘管	621	YBFC06CC2SXXXRDJ	1

风机盘管	622	YBFL06C (2SXXXRD)	1
风机盘管	预防接种室	YBFC03LC2SXXXRDJ	1
风机盘管	婴儿室	YBF (08LCSXXXLD)	1
风机盘管	婴儿室	YBF (03LC2SXXXRD)	1
风机盘管	医生办公室	YBF (0. 6CL2SXXXRD)	2
风机盘管	护士值班室	YBFL04LC2SXXXRD)	1
风机盘管	女值班室	YBFL04LL2SXXXRDJ	1
风机盘管	护士更衣室	YBFCBC (2SXXXRD)	1
风机盘管	医生更衣室	YBFL03CC2SXXXRD)	1
风机盘管	副主任医师办公室	YBFC04CL2SXXXRD)	1
风机盘管	护士长办公室	YBFL04CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	待梯厅	YBFL08LC2SXXXRD)	2
风机盘管	休息区	YBFL06CL2SXXXRDJ	3
风机盘管	B601	YBFL06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	B602	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管		YBFL03CL2SXXXRDJ	2
风机盘管	护士站	YBFC03LC2SXXXRDJ	1

风机盘管	护士站	YBFL08LC2SXXXLDJ	1
风机盘管	B603	YBFC06CL2SXXXRD)	1
风机盘管	604	YBFL06C (2SXXXRD)	1
风机盘管	606	YBFL06<C2SXXXRD	1
风机盘管	667	YBFC06C (2SXXXRD)	1
风机盘管	608	YBFC06C (2SXXXRD)	1
风机盘管	609	YBFL06CC2SXXXRDD	1
风机盘管	610	YBF<06CC2SXXXRD)	1
风机盘管	611	YBFL06C (2SXXXRD)	1
风机盘管	B612	YBFL06LC2SXXXRDJ	1
风机盘管	家化 633	YBFC06CC2SXXXRDJ	2
风机盘管	走廊	YBFC06CC2SXXXRDJ	2
风机盘管	家化 640	YBF (03) L (2SXXXRD)	1
风机盘管	家化 640	YBFL06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	家化 638	YBFL03L (2SXXXRD)	1
风机盘管	家化 638	YBFC06C (2SXXXRDJ	1
风机盘管	家化 639	YBFL03CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	家化 639	YBFL04LC2SXXXRDJ	1
风机盘管	家化 637	YBFC03C (2SXXXRD)	1
风机盘管	家化 637	YBFC04CL2SXXXRDJ	1

	风机盘管	家化 636		YBFL03LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	家化 636		YBFL04CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	家化 635		YBFL03L (2SXXXRD)		1	
	风机盘管	家化 635		YBFL204CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	治疗室		YBFL03LL2SXXXRDJ		1	
8	风机盘管	B701	7	BFC06CL2SXXXRDJ	台	1	80
	风机盘管	B702		YBFC06. CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	703		YBFL064C2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	705		YBFC06LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	706		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	707		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	708		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	709		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	710		YBFC06C (2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	711		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	712		YBFC06CL2S XXXRDJ		1	
	风机盘管	V1P 房		YBF-C06C (2SXXXRD)		2	
	风机盘管	走廊		YBFL04CC2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	13713		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	B715		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	

风机盘管	716	YBFC06CC2SXXXRD)	1
风机盘管	717	YBFC06CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	718	YBFC060C (2SXXXRD)	1
风机盘管	719	YBFC06CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	720	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	721	YBFL06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	治疗室	YBFL04CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	护士站	YBFC08LC2SXXXLDJ	1
风机盘管	护士站	YBFC03LC2SXXXRDJ	1
风机盘管	配药室	YBFL03CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	谈话室	YBFC03LL2SXXXRDJ	1
风机盘管	医生办公室	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	主任办公室	YBFC04CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	男值班房	YBFC04LC2SXXXRDJ	1
风机盘管	男更衣室	YBFC03LC2SXXXRDJ	1
风机盘管	女更衣室	YBFC03LC2SXXXRDJ	1
风机盘管	主任办公室	YBFL04CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	护士长办公室	YBFC04CL2SXXXRDJ	1

	风机盘管	A701		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	A702		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	703		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	705		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	706		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	707		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	708		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	709		YBFC06CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	710		YBFC06C (2SXXXRD)		1	
	风机盘管	711		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	712		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	713		TBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	7V19 房 715		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	V1P 房 715		YBFC08C<2SXXXLDJ		1	
	风机盘管	走廊		YBFC08CL2SXXXLDJ		2	
	风机盘管	A716		YBF (06CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	717		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	718		YBF<06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	719		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	

风机盘管	720	YBFC06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	721	YBFC06CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	A722	YBFL061CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	治疗室	YBFC03CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	护士站	YBFC03CC2SXXXRDJ	2
风机盘管	配药室	YBF (03LC2SXXXRD)	1
风机盘管	检查室	YBFL03CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	谈话室	YBFL03CC25XXXRDJ	1
风机盘管	医生办公室	YBFC06CL2SXXXRDJ	2
风机盘管	女值班房	YBFL04CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	女值班室	YBFC04CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	主任医师办公室	YBFL04CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	护士长办公室	YBFL04CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	女更衣衣	YBF<03<L2SXXXRDJ	1
风机盘管	女更衣室	YBFC03CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	会议室 / 示教室	YBM-L06CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	休息区医生	YBFC08CL2SXXXLDJ	2
风机盘管	候梯厅	YBFC08LC2SXXXLDJ	2

	风机盘管	休息区候梯		YBFC06CC2SXXXRDJ		3	
9	风机盘管	A 801	8	YBFL06CC2SXXXRDJ	台	1	65
	风机盘管	A802		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	A803		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	805		YBFCD6CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	806		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	807		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	808		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	809		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	810		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	811		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	812		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	813		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	医生办公室		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	医生办公室		YBFL084L2SXXXLDJ		1	
	风机盘管	A815		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	A816		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	817		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	818		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	

风机盘管	819	YBFC06CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	820	YBFC06CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	8821	YBFC06CL2SXXXRDJ	1
风机盘管	换药室	YBFC03CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	护士站	YBFL63CL2SXXXRD	2
风机盘管	走廊	YBFL08CC2SXXXLDJ	2
风机盘管	治疗室	YBFC03CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	谈话室	YBFC03CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	配药室	YBFC03CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	医生休息区	YBFC06CC2SXXXRDJ	2
风机盘管	女值班房	YBFC04CC2SXXXRRJ	1
风机盘管	男值班房	YBFC04CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	主任办公室	YBFC04CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	医护办公室	YBFL004CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	会议室 / 示教室	YBFL06CC2SXXXRDJ	2
风机盘管	男更衣室	YBFC03<L2SXXXRDJ	1
风机盘管	女更衣室	YBFC03CC2SXXXRDJ	1
风机盘管	休息区	YBFC06<C2SXXXRDJ	5

	风机盘管	候梯厅		YBFC08LC2SXXLDJ		2	
	风机盘管	谈话室		YBFC04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	储物室		YBFC03CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	护士站		YBFL03<C2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	配药房		YBFC03CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	医生办公室		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	女值班室		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	储物间		YBF0 (06CC2SXXX)		1	
	风机盘管	男值班房		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	B801		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	B802		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	803		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	804		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	805		YBF (06CL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	806		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	807		YBFC06LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	808		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	809		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	810		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	

	风机盘管	走廊		YBFL04CC2SXXXRDJ		1	
10	风机盘管	A901	9	BFC06CL2SXXXRDJ	台	1	68
	风机盘管	962		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	903		YBFL06CL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	905		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	906		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	907		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	908		YBFC06CC2SXXXRD		1	
	风机盘管	909		YBFC06CC2SXXXRP		1	
	风机盘管	910		YDBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	911		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	912		YBFC06CC2SXXXRRJ		1	
	风机盘管	913		YBFL06CL2SXXXRD		1	
	风机盘管	医生办公室		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	医生办公室		YBFC08LC2SXXXLDJ		1	
	风机盘管	走廊		YBF (08CL2SXXXLDJ		2	
	风机盘管	915		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	916		YBFC06XL2SXXXRD		1	
	风机盘管	917		YBFL06CL2SXXXRDJ		1	

	风机盘管	918		YBFC06CL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	919		YBFC06CL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	920		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	921		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	护士站		YBFC03L (2SXXXRD)		2	
	风机盘管	配药室		YBFC03LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	治疗室		YBFC03CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	操作室		YBFC03LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	储物室		YBFL03LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	医生休息 区		YBFL06CL2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	男值班房		YBF<04CL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	女值班房		YBFL04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	主任办公 室		YBFC04LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	医护办公 室		YBFC04CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	示教室		YBFL08CC2SXXXLDJ		1	
	风机盘管	GCP 办公 室		YBFL06LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	男更衣室		YBFC06C (2SXXXRD)		1	
	风机盘管	女更衣室		YBFC03C (2SXXXRD)		1	

	风机盘管	女值班房		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	女更衣室		YBFC03LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	男值班房		YBFL0LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	男更衣室		YBFC03°C2SXXXDJ		1	
	风机盘管	物流间		YBFC04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	护士站		YBF (03LC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	医护办公室		YBFC03LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	王任办公室		YBFC03LL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	医生办公室		YBFC062L2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	B901		YBFL06LL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	B902		YBF (06CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	903		YBFC06CL2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	905		YBF (06CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	906		YBFL06CC2SXXXRD)		1	
	风机盘管	907		YBFC06CC2SXXXRD2		1	
	风机盘管	908		YBFL06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	909		YBFC06LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	910		YBF (06LL2SXXXRD)		1	
	风机盘管	B911, V1P		YBFC06LC2SXXXRD		1	

		房					
	风机盘管	检查室		YBF<06LC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	走廊		YBF (04LC2SXXXRD)		2	
	风机盘管	候梯厅		YBFL08C (2SXXXLD)		2	
	风机盘管	家属等候区		YBF06CC2SXXXRDJ		5	
共计		532					

1.3、行政楼中央空调风机盘管

序号	设备名称	科室名称	楼层	品牌/型号	单位	数量	合计
1	风机盘管	贵宾室	1	YBFC06CC2SXXXRDJ	台	1	5
	风机盘管	贵宾室		YBFC04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	控制室		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	电梯		YBFC08CC25XXXLDJ		2	
2	风机盘管	电梯	2	YBFC06CC2SXXXRDJ	台	2	8
	风机盘管	用餐间 01		YBFC08 (C2SXXXLO)		2	
	风机盘管	用餐间 02		YBF C08CC25XXXCDJ		1	
	风机盘管	用餐间 03		YBFC08CC • 25XXXLPJ		1	
	风机盘管	面点制作间		YBFC04 《2SXXXRDJ		1	

	风机盘管	3#电梯		YBFC04CC2SXXXRDJ		1	
3	风机盘管	电梯	3	YBFC04CC2SXXXRPJ	台	2	46
	风机盘管	电子阅览室		YBFC06 CC2SXXXRDJ		4	
	风机盘管	信息科		YBFC06CC25XXXRDJ		3	
	风机盘管	病案室		YBFC06CC25XXXRDJ		3	
	风机盘管	操作间		YBFC04CC25XXXRDJ		1	
	风机盘管	储物室		YBFC06CC25XXXR0J		1	
	风机盘管	走廊		YBFC06CC 25XXXR0J		6	
	风机盘管			YBF (06CC25XXXRP)		2	
	风机盘管			YBFC06CC2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	图书阅览室		YBFC06CC25XXXR0J		4	
	风机盘管	院区管理委员会		YBFC08CC25XXXL0J		4	
	风机盘管	3#电梯		YBFC04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	引进人才办公室		YBFC08CC25XXXLDJ		2	
	风机盘管	会议室 01		YBFC08CC2SXXXLDJ		3	
	风机盘管	会议室 02		YBFC06CC2SXXXRDJ		2	
	风机盘管			YBFC08CC2SXXXL0J		6	
4	风机盘管	电梯	4	YBFC06CC2SXXXR0J	台	2	59

	风机盘管	高通量测	YBFC08CC2SXXXL0J	4	
	风机盘管	序中心	YBFC06CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	气瓶间	YBFC06CC2SXXXR0J	1	
	风机盘管	细胞间 01	YBFC06CC25XXXRDJ	2	
	风机盘管	细胞间 4.	YBFC06CC25XXXR0J	1	
	风机盘管		YBFC06CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管		YBFC06CC2sXXXR0J	1	
	风机盘管		YBFC06CC25XXXR0J	1	
	风机盘管		YBFC06CC2SXXXRDJ	2	
	风机盘管		YBFC06CC2SXXXR0J	3	
	风机盘管	4℃冷室	YBFC04C (2SXXXRD)	2	
	风机盘管	储物间 02	YBFC04CC25XXXRDJ	1	
	风机盘管	储物间 01	YBFC04CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管	3#电梯	YBFC04CC2SXXXRDJ	1	
	风机盘管		YBFC08CC25XXXLD1	5	
	风机盘管	蛋白质组学中心	YBFC04CC25XXXR0J	3	
	风机盘管	干细胞转学中心	YBFC04CC2SXXXR0J	3	
	风机盘管	美器官转学中心	YBFC04CC25XXXR0J	5	
	风机盘管	实验室	YBFC04CC2XXXRPJ	2	

	风机盘管	药效评估	YBFC046CC25XXXRDJ			2	
	风机盘管		YBFC06CC25XXXRPJ			3	
	风机盘管	组织病理室	YBFC04CC2SXXXR0J			2	
	风机盘管	试剂准备室	YBFC06CC2SXXXRDJ			1	
	风机盘管	电梯	YBFC06CC25XXXRDJ			2	
	风机盘管	走廊	YBFC06CC25XXX RDJ			7	
5	风机盘管	值班房	5	YBFC04CC2SXXXRDJ	台	1	51
	风机盘管			YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管			YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	1 号会议室		YBFC08CC2SXXXLDJ		4	
	风机盘管	病案室		YBFC08CC25XXXLDJ		2	
	风机盘管			YBFC08CC2SXXXLDJ		4	
	风机盘管	信息科		YBFC06CC25XXXR0J		2	
	风机盘管	综合管理		YBFC06CC2SXXXRDJ		2	
	风机盘管			YBFC06CC2SXXXRDJ		3	
	风机盘管	9		YBFC06 (C2SXXXRD)		1	
	风机盘管	8		YBFC06CC25XXXR0J		1	
	风机盘管	7		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	6		YBFC06CC25XXXRDJ		1	

	风机盘管	5		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	4		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	3		YBFC06CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	2		YBFC04CC2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	1		YBFC04CC25XXXRDJ		2	
	风机盘管	2 号会议 室		YBFC08CC25XXXLDJ		2	
	风机盘管	3#电梯		YBFC04CC2SXXXR0J		1	
	风机盘管	储物间		YBFC04CC2SXXXRDJ		1	
	风机盘管	后勤管理		YBFC06CC2SXXXRDJ		2	
	风机盘管	医生管理		YBFC06 《2SXXXRDJ		2	
	风机盘管			YBFC06CC25XXXRDJ		2	
	风机盘管	休息区		YBFC08CC2SXXXLDJ		2	
	风机盘管	电梯		YBFC06CC2SXXXR0J		2	
	风机盘管	走廊		YBF C06CC2SXXXRPJ		6	
共计		169					

2、门诊楼、住院楼、行政楼新风柜设备汇总

区域	设备名称	单位	数量	备注
门诊楼	新风柜	台	16	
住院楼	新风柜	台	37	
行政楼	新风柜	台	9	
合计	62 台			

2.1、门诊楼新风柜

序号	设备名称	区域	楼层	品牌/型号	单位	数量
1	新风柜	走廊	1	约克/3000H	台	1
2	新风柜	走廊	2	约克/KT-A-1-2	台	6
3	新风柜	走廊	2	约克/KT-A-1-1	台	1
4	新风柜	走廊	2	约克/3000H	台	2
5	新风柜	走廊	3	约克/KT-A-2-3	台	2
6	新风柜	走廊	4	约克/KT-A-2-1, 2	台	2

7	新风柜	走廊	5	约克/KT-A-3-1, 2	台	2
8	新风柜	走廊	1	/约克/KT-A-4-1, 2	台	1
9	新风柜	走廊	2	约克/KT-A-5-1, 2	台	6
共计		16				

2.2、住院大楼新风柜

序号	设备名称	区域	楼层	品牌/型号	单位	数量
1	新风柜	设备机房	1	约克/XF-B-1-4	台	1
2	新风柜	设备机房	1	约克/XF-B-1-3	台	1
3	新风柜	设备机房	1	约克/XF-B-1-1, 3	台	1
4	新风柜	设备机房	1	约克/XF-B-1-2	台	1
5	新风柜	设备机房	1	约克/XF-B-1-1	台	2
6	新风柜	设备机房	2	约克/XF-B-2-1	台	2
7	新风柜	设备机房	2	约克/XF-B-2-3	台	1
8	新风柜	设备机房	2	约克/XF-B-2-4	台	1
9	新风柜	设备机房	3	约克/XF-B-3-1	台	1
10	新风柜	设备机房	4	约克/XF-B-4-1	台	1
11	新风柜	设备机房	4	约克/XF-B-4-2	台	1
12	新风柜	设备机房	4	约克/XF-B-4-3	台	1
13	新风柜	设备机房	4	约克/XF-B-4-4	台	1

14	新风柜	设备机房	4	约克/XF-B-4-5	台	1
15	新风柜	设备机房	5	约克/XF-B-5-1	台	1
16	新风柜	设备机房	5	约克/XF-B-5-2	台	1
17	新风柜	设备机房	5	约克/XF-B-5-3	台	1
18	新风柜	设备机房	5	约克/XF-B-5-4	台	1
19	新风柜	设备机房	6	约克/XF-B-6-1	台	1
20	新风柜	设备机房	6	约克/XF-B-6-2	台	1
21	新风柜	设备机房	6	约克/XF-B-6-3	台	1
22	新风柜	设备机房	6	约克/XF-B-6-4	台	1
23	新风柜	设备机房	7	约克/XF-B-7-1	台	1
24	新风柜	设备机房	7	约克/XF-B-7-2	台	1
25	新风柜	设备机房	7	约克/XF-B-7-3	台	1
26	新风柜	设备机房	7	约克/XF-B-7-4	台	1
27	新风柜	设备机房	7	约克/XF-B-7-5	台	1
28	新风柜	设备机房	8	约克/XF-B-8-1	台	1
30	新风柜	设备机房	8	约克/XF-B-8-2	台	1
31	新风柜	设备机房	8	约克/XF-B-8-3	台	1
32	新风柜	设备机房	9	约克/XF-B-9-1	台	1
33	新风柜	设备机房	9	约克/XF-B-9-2	台	1
34	新风柜	设备机房	9	约克/XF-B-9-3	台	1

35	新风柜	设备机房	9	约克/XF-B-9-4	台	1
合计		37				

2.3、行政楼新风柜

序号	设备名称	区域	楼层	品牌/型号	单位	数量
1	新风柜（立式）	设备机房	2	约克/XF-L-2-1	台	1
2	新风柜（立式）	设备机房	2	约克/XF-L-2-2	台	1
3	新风柜（立式）	设备机房	3	约克/XF-L-3-1, 2	台	2
4	新风柜（立式）	设备机房	3	约克/XF-L-3-3	台	1
5	新风柜（立式）	设备机房	4	约克/XF-L-4-1, 2	台	2
6	新风柜（立式）	设备机房	5	约克/XF-L-5-1	台	2
总计		9				

3、住院大楼多联式空调机组

序号	设备名称	区域	楼层	品牌/型号	单位	数量
1	多联机内机	新生儿科	5	AFCU800Z-3CRM-C	台	32
2	多联空调室外主机	楼顶	10	MDV-280W/DSN-890	台	1

3	多联空调 室外主机	楼顶	10	MDV-560W/D2SN-8V1	台	2
4	多联空调 室外主机	楼顶	10	MDV-735W/D2SN1-8X2	台	1

4、冷冻泵（能源站）

序号	设备名称	区域	楼层	品牌/型号	单位	数量
1	冷冻泵（备用泵）	住院楼	-1	YE3-180L-4 V1	台	1
2	冷冻泵 1 号	住院楼	-1	YE3-250M-4V1	台	1
3	冷冻泵 2 号	住院楼	-1	YE3-250M-4V1	台	1
4	冷冻泵 3 号	住院楼	-1	YE3-250M-4V1	台	1
5	冷冻泵 1 号	门诊楼	-1	YE3-250M-4V1	台	1
6	冷冻泵 2 号	门诊楼	-1	YE3-250M-4 V1	台	1
7	冷冻泵 3 号	门诊楼	-1	YE3-250M-4V1	台	1
8	冷冻泵 1 号	行政楼	-1	YE3-200L-4 V1	台	1
9	冷冻泵 2 号	行政楼	-1	YE3-200L-4V1	台	1
总计		9				

二、洁净层流空调设备清单

1、住院楼三层手术中心日间手术室、OICU 及设备层洁净层流设备

序号	设备品牌	规格型号	数量	备注
1	雅士	AAFMR-130USZ	9 台	室外机 楼顶天面
2	雅士	PAU-R301、AHU-R302、 AHU-R303	3 台	日间手术室
3	雅士	PAU-O301、AHU-O301、 AHU-O302	3 台	OICU
4	雅士	AHU-401、AHU-402	2 台	设备层
5	雅士	ACS030R-P	6 台	新风段除湿主机
6	雅士	ACS050R-P	2 台	新风段除湿主机

2、住院楼五层 NICU、住院楼八层 PICU 及住院楼九层小儿感染科洁净层流设备

序号	设备品牌	规格型号	数量	备注
1	雅士	AAFMR-130USZ	5 台	室外机 楼顶天面
2	雅士	AHU-501、AHU-502	2 台	NICU
3	雅士	AHU-801、AHU-802	2 台	PICU
4	雅士	AHU-901、AHU-902、 AHU-903	3 台	小儿感染科

3、门诊楼五层生殖中心洁净层流设备

序号	设备品牌	规格型号	数量	备注
1	雅士	AAFMR-130USZ	3 台	室外机 楼顶天面
2	雅士	PAU-501、PAU-502、 PAU-503、AHU-501、 AHU-502、AHU-503	2 台	室内机
3	雅士	ACS050R-P	2 台	新风除湿主机

4、住院楼负一层 DSA 洁净层流设备（能源站供能）

序号	设备品牌	规格型号	数量	备注
1	雅士	AHU-B101、AHU-B102	2 台	室内机

5、住院楼一层静配中心洁净层流设备（能源站供能）

序号	设备品牌	规格型号	数量	备注
1	雅士	AHU-101、AHU202	2 台	室内机

6、住院部二层病理科洁净层流设备（能源站供能）

序号	设备品牌	规格型号	数量	备注
1	雅士	PAU-B201、MAU-B201	2 台	室内机

7、住院楼二层检验科洁净层流设备（能源站供能）

序号	设备品牌	规格型号	数量	备注
1	雅士	MAU-J201、PAU-J201	2 台	室内机

8、住院楼二层输血科洁净层流设备（能源站供能）

序号	设备品牌	规格型号	数量	备注
1	雅士	PAU-S201	1 台	室内机
2	雅士	AHU-401、AHU-402	2 台	设备层

9、住院楼四层消毒供应中心洁净层流设备（待启用）

序号	设备品牌	规格型号	数量	备注
1	雅士	PAU-401、AHU-401、 AHU-402	1 台	
2	室内机	EAF404-1、EAF405-1	2 台	
3	配套排风 机	EAF401、EAF402、 EAF403、EAF406、 EAF407、EAF408、 EAF409、EAF410、SAF401	9 台	
4	配套排风 扇	120 风量（独立启动）	6 台	
5	配套排风 扇	180 风量（独立启动）	6 台	

过滤器清单

过滤器型号规格表（以现场型号数量为准）

广州医科大学附属第三医院黄埔院区洁净层流空调过滤器明细表

序号	机组/手术室编号	材料名称	型号、规格	单位	数量	备 注
1	住院楼负一层 DSA					
2	AHU-B101	初效过滤器	490*490*46	个	4	三个月
3	AHU-B101	袋式中效过滤器	490*490*381*5	个	4	三个月
4	AHU-B102	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
5	AHU-B102	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	1	半年
6	AHU-B102	初效过滤器	595*490*46	个	1	三个月
7	小计				11	
8	住院楼一层静配中心					
9	AHU-101	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
10	AHU-101	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
11	AHU-101	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
12	AHU-202	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
13	AHU-202	初效过滤器	595*290*46	个	1	三个月
14	AHU-202	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
15	AHU-202	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
16	小计				7	
17	住院楼二层检验科					
18	MAU-J202	袋式中效过滤器	490*490*381*5	个	2	半年
19	MAU-J202	袋式中效过滤器	490*592*381*6	个	2	半年
20	MAU-J202	初效过滤器	490*490*46	个	2	三个月
21	MAU-J202	初效过滤器	590*490*46	个	2	三个月
22	MAU-J201	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
23	MAU-J201	初效过滤器	595*290*46	个	1	三个月
24	MAU-J201	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年

25	MAU-J201	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
26	PAU-J201	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
27	小计				12	
28	住院楼二层输液科					
29	PAU-S201	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	1	半年
30	PAU-S201	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
31	小计				2	
32	住院部二层病理科					
33	PAU-B201	袋式中效过滤器	595*490*381*6	个	1	半年
34	PAU-B201	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
35	PAU-B201	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
36	PAU-B201	初效过滤器	595*490*46	个	1	三个月
37	MAU-B201	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
38	MAU-B201	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
39	小计				6	
40	住院楼三层手术中心					
41	PAU-S301	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	2	半年
42	PAU-S301	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
43	PAU-S301	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
44	PAU-S301	初效过滤器	595*595*46	个	2	三个月
45	PAU-S301	初效过滤器	595*290*46	个	2	三个月
46	PAU-S302	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	2	未安装
47	AHU-S301	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	2	半年
48	AHU-S301	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	2	半年
49	AHU-S301	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
50	AHU-S301	初效过滤器	595*290*46	个	1	三个月
51	AHU-S301	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
52	AHU-S301	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
53	AHU-S302	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年

54	AHU-S302	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
55	AHU-S303	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
56	AHU-S303	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	1	半年
57	AHU-S304	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
58	AHU-S304	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
59	AHU-S305	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
60	AHU-S305	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
61	AHU-S306	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	1	半年
62	AHU-S307	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
63	AHU-S307	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
64	AHU-S307	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	2	半年
65	AHU-S308	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	3	半年
66	AHU-S308	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	3	半年
67	AHU-S309	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	2	半年
68	AHU-S309	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	2	半年
69	AHU-S310	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	2	半年
70	AHU-S310	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	2	半年
71	小计				45	
72	住院楼三层日间手术室					
73	PAU-R301	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	2	半年
74	PAU-R301	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
75	PAU-R301	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
76	PAU-R301	初效过滤器	595*290*46	个	1	三个月
77	PAU-R301	初效过滤器	595*595*46	个	2	三个月
78	AHU-R301	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
79	AHU-R301	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
80	AHU-R302	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
81	AHU-R302	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
82	AHU-R302	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年

83	AHU-R303	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	2	半年
84	AHU-R303	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
85	AHU-R303	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
86	小计				16	
87	住院楼三层 OICU					
88	PAU-0301	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	2	半年
89	PAU-0301	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	2	半年
90	PAU-0301	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
91	PAU-0301	初效过滤器	595*290*46	个	1	三个月
92	AHU-0301	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
93	AHU-0301	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	1	半年
94	AHU-0302	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
95	AHU-0302	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
96	小计				10	
97	住院楼四层设备层					
98	AHU-401	初效过滤器	595*290*46	个	1	三个月
99	AHU-401	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
100	AHU-401	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
101	AHU-401	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
102	AHU-402	初效过滤器	595*490*46	个	2	三个月
103	AHU-402	袋式中效过滤器	595*490*381*6	个	2	半年
104	小计				8	
105	住院楼五层 NICU					
106	AHU-501	初效过滤器	595*290*46	个	1	三个月
107	AHU-501	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
108	AHU-501	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
109	AHU-501	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
110	AHU-501	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
111	AHU-501	初效过滤器	595*290*46	个	2	三个月

112	AHU-502	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	1	半年
113	小计				8	
114	住院楼八层 PICU					
115	AHU-801	初效过滤器	595*290*46	个	4	三个月
116	AHU-801	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	4	半年
117	AHU-801	初效过滤器	595*590*46	个	4	三个月
118	AHU-802	初效过滤器	490x490x46	个	4	三个月
119	AHU-802	袋式中效过滤器	490x490x381x5	个	4	半年
120	PAU-801	无过滤器		个	0	
121	小计				20	
122	住院楼九层小儿感染					
123	AHU-901	初效过滤器	595*290*46	个	1	三个月
124	AHU-901	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
125	AHU-901	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
126	AHU-901	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
127	AHU-902	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
128	AHU-902	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
129	AHU-902	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
130	AHU-903	初效过滤器	595*290*46	个	1	三个月
131	AHU-903	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
132	AHU-903	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
133	AHU-903	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
134	AHU-902	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
135	AHU-902	初效过滤器	595*290*46	个	2	三个月
136	小计				14	
137	门诊楼五层生殖中心					
138	AHU-501	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	4	半年
139	AHU-501	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	2	半年
140	AHU-502	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年

141	AHU-502	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
142	AHU-503	袋式中效过滤器	287*592*381*3	个	1	半年
143	AHU-503	袋式中效过滤器	592*287*381*6	个	1	半年
144	AHU-503	袋式中效过滤器	592*592*381*6	个	1	半年
145	PAU-503	初效过滤器	595*595*46	个	1	三个月
146	PAU-503	初效过滤器	290*595*46	个	1	三个月
147	PAU-501	袋式中效过滤器	592*490*381*6	个	4	半年
148	PAU-502	无过滤器		个	0	
149	小计				17	
150	总计				177	
说明： 1、上表过滤器型号数量以现场设备型号实际为准。 2、由于供应室建设中，待设备投入后现场型号实际为准						

三、冷库、冷柜配套设备清单

1、冷库设备清单（2024 年 1 月）

使用部门	设备名称	单位	数量	备注
药库	GNJ-QFT3CG/NaRD GLF-D351R43F/A	套	2	
	温度监控系统 (中大百迅)	套	1	
行政楼餐厅	GNJ-QFT5CG/NaRD GLF-D352R43F/A	套	1	冷藏库（投入使用）
	GNJ-QFT5CD/NaRD GLF-D352R63F/A	套	1	冷冻库（投入使用）
住院楼餐厅	GNJ-QFT5CG/NaRD GLF-D352R43F/A	套	1	冷藏库
	GNJ-QFT5CD/NaRD	套	1	冷冻库

	GLF-D352R63F/A			
说明： 1、冷库设备质保期到期后，由中标单位与安装商进行对接维保工作。 2、维保期内药库温度监控系统软件到期后，产生费用（含传感器第三方校正费用）由中标单位承担支付。				

2、冷柜设备清单

使用部门	设备名称	单位	数量	备注
餐厅	工作台	台	2	达克斯
餐厅	四门冷柜	台	9	星星
餐厅	展示柜	台	3	星星、海尔
说明： 1、原有冷柜设备报废更换后，新设备替换纳入维保范围。 2、新增设备维修，采用报价方式进行外送维修。				